

CONCEJO DE BOGOTÁ 05-02-2024 07:16:17

2024ER2505 O 1 Fol:1 Anex:0

ORIGEN: ACUEDUCTO/NATASHA AVENDAÑO GARCÍA

DESTINO: COMISION 1ª PERM. PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENT

ASUNTO: RESPUESTA OFICIO NO. 2024EE1100 CON RADICADO EAAB-

OBS: ---

Oficio Concejo de Bogotá - Proposición 175/24 – Radicado E-2024-008638

1020001-S-2024-030173

Bogotá, 5 de febrero de 2024

Doctor
DAVID ANTONIO GARZÓN FANDIÑO
Subsecretario
Comisión Primera Permanente del Plan de Desarrollo
Concejo de Bogotá
Calle 36 No. 28 A – 41
comisiondelplan@concejobogota.gov.co
Bogotá, D.C.

Asunto: Respuesta oficio No. 2024EE1100 con radicado EAAB-ESP No. E-2024-008638 sobre Proposición 175/24 “Control y Manejo de Vertimientos en Bogotá”.

Respetado doctor Garzón,

En atención al oficio del asunto mediante el cual remite el cuestionario de la Proposición No. 175 relacionada con el “Control y Manejo de Vertimientos en Bogotá”, presentada por los Honorables concejales Humberto Rafael Amín Martelo, Andrés Giovanni Barrios Bernal, Daniel Felipe Briceño Montes, Diana Marcela Diago Guaquetá, Sandra Consuelo Forero Ramírez, Óscar Jaime Ramírez Vahos y Julián Uscátegui Pastrana, de la Bancada Partido Político Centro Democrático y aprobada en la Sesión el 26 de enero de 2024, atentamente se da respuesta a los interrogantes de competencia de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP (en adelante EAAB-ESP), en el mismo orden en que fueron formulados.

Pregunta:

6. “¿Cómo exige la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – EAAB que los vertimientos que se hagan a la red de alcantarillado sean en cumplimiento de la norma?”



SC701-1

Av. Calle 24 # 37-15. Código Postal: 111321.
PBX: (571) 3447000. www.acueducto.com.co
Bogotá D.C. - Colombia

MPFD0801F02-05



Respuesta:

La EAAB-ESP, desde su competencia como prestador del servicio de alcantarillado exige a los usuarios, mediante comunicados enviados por oficio, vía email, mensajes de texto, comunicados en la página web, entre otros medios, la presentación de la caracterización de vertimientos que demuestre el cumplimiento de la Resolución 0631 de 2015. En caso de que el usuario no presente la caracterización o tenga un parámetro fuera del límite permisible se informa a la autoridad ambiental quienes son la entidad competente para imponer sanciones.

Pregunta:

7. “Sírvese adjuntar el informe del estado de cumplimiento de la norma de vertimiento al alcantarillado de los suscriptores y/o usuarios de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá -EAAB en cuyos predios o inmuebles se preste el servicio”

Respuesta:

La Resolución 0075 de 2011 presentada el 28 de febrero de 2023 a la autoridad ambiental, contiene las caracterizaciones presentadas por los usuarios durante el año 2022 y la respectiva evaluación de cumplimiento:

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LFyeoTLgDTBQb1mPXoq0AZ6LGKILXiGZ/edit?usp=sharing&oid=102324917390891946436&rtpof=true&sd=true>

Pregunta:

8. “¿Qué acciones adelanta la administración distrital para prevenir los vertimientos de sustancias o químicos en las alcantarillas?”

Respuesta:

Con el objetivo de orientar a los usuarios en el buen uso del sistema de alcantarillado y prevenir descargas de agua residual no doméstica que puedan afectar el funcionamiento del mismo, la EAAB-ESP, realiza visitas técnicas a los usuarios no residenciales en las cuales se verifica el cumplimiento del contrato de servicios públicos domiciliarios de alcantarillado en aspectos como presencia de unidades de tratamiento, separación interna de redes y como se conecta el usuario al sistema de alcantarillado.



SC701-1

Av. Calle 24 # 37-15. Código Postal: 111321.
PBX: (571) 3447000. www.acueducto.com.co
Bogotá D.C. - Colombia

MPFD0801F02-05

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Pregunta:

9. **“¿Qué sucede con los sectores productivos que exceden los límites máximos permisibles de vertimientos puntuales a la red de alcantarillado público conforme a los valores establecidos en las Resoluciones No. 631 de 2015 expedida por el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y 3957 de 2009 de la Secretaría Distrital de Ambiente?”**

Respuesta:

En la revisión de las caracterizaciones que los usuarios remiten a la EAAB ESP, en el caso puntual en el que se encuentren por fuera de la norma de vertimientos al exceder los límites permisibles son remitidas a la Secretaría Distrital de Ambiente, para que sea revisadas por ésta, y de conformidad con su competencia como autoridad ambiental se tomen las determinaciones a que haya lugar.

Pregunta.

11. **“Bajo los escenarios realizados cuáles son las actividades de mediano y largo plazo definidas para mejorar la calidad de los ríos en Bogotá?”**

Respuesta.

Las actividades de mediano y largo plazo son las obras definidas en el PSMV y las de eliminación de conexiones erradas “PICCE”, las cuales se encuentran citadas en la respuesta número 14.

Pregunta.

12. **“Sírvese allegar los informes de seguimiento semestral al Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) desde el 2022 hasta la fecha”**

Respuesta:

Los informes y sus respectivos anexos, presentados a la autoridad ambientan desde el año 2022 a la fecha se pueden descargar en los enlaces a continuación:



SC701-1

Av. Calle 24 # 37-15. Código Postal: 111321.
PBX: (571) 3447000. www.acueducto.com.co
Bogotá D.C. - Colombia

MPFD0801F02-05



INFORME	ENLACE DE DESCARGA
Primer semestre 2022	https://drive.google.com/drive/folders/1d-XLvUJNnyvbVdHBAF7beeOvgJVAfjsT?usp=sharing
Segundo semestre 2022	https://drive.google.com/drive/folders/13j6JvD_i4k-Dtvjmnw01OmZxRQc-IWJ8?usp=share_link
Primer semestre 2023	https://drive.google.com/drive/folders/1MiYuggUV2CdZLjoY2xfRpAr13X7E3137?usp=sharing
Segundo semestre 2023	https://drive.google.com/drive/folders/1x6ixiQ5dYD-fy9vL4FsE8zoRiEA4me-v?usp=sharing

Pregunta.

13. “¿Cuáles son las zonas urbanas que no cuentan con el servicio de alcantarillado en donde los vertimientos de aguas residuales de los usuarios se realizan a fuentes superficiales o por infiltración al suelo? ¿Cuáles son las actividades que se realizan en dichas zonas?”

Respuesta.

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP, presta el servicio de acueducto y alcantarillado a los barrios legalizados, inventario y cobertura que la Empresa tiene identificado dentro de su sistema de gestión comercial. Por lo anterior, los usuarios que realicen vertimientos a un cuerpo de agua o por infiltración por fuera del servicio de alcantarillado son objeto de control y seguimiento por parte de la autoridad ambiental, SDA o CAR (rural)

Pregunta.

14. “¿Qué obras se han realizado para reducir o eliminar cargas contaminantes del sistema de alcantarillado a los cuerpos de agua y los ríos urbanos de la ciudad?”

Respuesta.

Las obras ejecutadas en el marco del PSMV Resolución 03428 modificada por la Resolución 05479 de 2021 que han contribuido con la reducción o eliminación de cargas contaminantes son las siguientes:



SC701-1

 Av. Calle 24 # 37-15. Código Postal: 111321.
 PBX: (571) 3447000. www.acueducto.com.co
 Bogotá D.C. - Colombia

MPFD0801F02-05


 ALCALDÍA MAYOR
 DE BOGOTÁ D.C.


OBRAS EJECUTADAS	PUNTOS DE VERTIMIENTOS ELIMINADOS
INTERCEPTOR SANTA LIBRADA	6
INTERCEPTOR CHIGUAZA FASE II	38
INTERCEPTOR BRAZUELOS	2
ESTACIÓN ELEVADORA BOSATAMA	48
ESTACIÓN ELEVADORA MAGDALENA	2
INTERCEPTOR LIMAS	20
INTERCEPTOR NUTRIA FASE 1	3
INTERCEPTOR NUTRIA Y VEREJONES	9
REHABILITACIONES DE ALIVIOS	10
ESTRUCTURAS DE SEPARACIÓN DE CAUDALES	28
INTERCEPTOR YOMASA	7
MANIJA DE INTERCONEXIÓN LA PAZ	2

Adicionalmente para eliminar la carga contaminante que llega a los cuerpos de agua por concepto de conexiones erradas se han ejecutado los siguientes contratos:

PICCE: Identificación Diseño y eliminación de Conexiones Erradas en las áreas aferentes al Canal Córdoba desde La Calle 170 Al Norte, Humedal Córdoba, Humedal Conejera y Quebrada Salitrosa De La Zona 1 De la EAAB ESP.
Identificación Diseño y eliminación de Conexiones Erradas en Las áreas aferentes al Canal Molinos Fase III de La Zona 1.
Identificación, Diseño Y Eliminación de Conexiones Erradas en la Cuenca del Canal Cedro y San Cristóbal, Torca, Redil, Serrezuela, San Antonio, Humedal Córdoba Fase II y Canal Del Norte
PICCE Fase 3 Plan de Identificación, diseño y Corrección de Conexiones Erradas en el área de Cobertura Zona 2 En Las Ugas 323 Y 360 Del Sistema Pluvial
PICCE Identificación Y Corrección De Conexiones Erradas Jaboque - Fase II - Ugas 483, 484, 485
Plan De Identificación Y Corrección De Conexiones Erradas (PICCE), Para Las Unidades de Gestión de Alcantarillado (Uga) Establecidas En El Plan de Saneamiento Y Manejo de Vertimientos (Psmv) De La Zona 2: Grupo 1: PICCE Cuenca Jaboque Fase III - Ugas 427- 428-457-458-498-505 (Psmv).
Plan de Identificación y Corrección de Conexiones Erradas (PICCE), para Las Unidades de Gestión de Alcantarillado (Uga) Establecidas en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (Psmv) de La Zona 2: Grupo 2: PICCE Juan Amarillo Ugas Entre Av. Boyacá y Río Bogotá (360, 384, 385, 424, 425, 456, 482, 496, 504).

PICCE Juan Amarillo En el área de Cobertura de La Zona 2 (Acción Popular/Sentencia Río Bogotá 479-01-2014). Zona 2
Plan de Identificación y Corrección de Conexiones Erradas (PICCE), Para Las Unidades de Gestión de Alcantarillado (Uga) Establecidas en el Plan de Saneamiento Y Manejo de Vertimientos (Psmv) De La Zona 2: Grupo 3: PICCE Cuenca Salitre Fase II - Brazo Salitre - Ugas 251-253-254-255-256 (Psmv)
Plan De Identificación y Corrección de Conexiones Erradas (PICCE), Para Las Unidades de Gestión De Alcantarillado (Uga) Establecidas En El Plan De Saneamiento y Manejo de Vertimientos (Psmv) De La Zona 2: Grupo 4: PICCE Salitre Ugas Entre Av. Boyacá Y Calle 49 (Agustín Codazzi) (323, 252, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 324, 326, 259, 257).
PICCE - Plan de Identificación Y Corrección de Conexiones Erradas (PICCE) Para La Cuenca Arzobispo Fase 1.
PICCE: Psmv Y Rehabilitación de Los Sistemas de Alcantarillado Pluvial del Canal San Francisco Y Del Canal Fucha En La Zona 3 de la EAAB.
PSMV: Eliminación de Conexiones Erradas y Rehabilitación de Los Sistemas De Alcantarillado Sanitario Del Canal Fucha En La Zona 3 De La EAAB - Fase III
PICCE: Eliminación de Conexiones Erradas en Los Sistemas De Alcantarillado en la cuenca de las Quebradas Hoya del Ramo y Chuniza con sus sectores aferentes en el área de Cobertura De La Zona 4.
PICCE Obra Para La Eliminación de Conexiones Erradas En Los Sistemas de Alcantarillado en La Cuenca De La Quebrada Chiguaza Y Sectores Aferentes - Fase II
PICCE: Estudios, Diseños y Obra para la eliminación de Conexiones Erradas en los Sistemas De Alcantarillado En La Cuenca De La Quebrada Limas y Canal San Carlos en el Área de Cobertura De La Zona 4.
Estudios, Diseños y obra para la eliminación de conexiones erradas en los Sistemas de Alcantarillado en la Cuenca Alta del Rio Tunjuelo y Sectores Aferentes del Área de Cobertura De La Zona 4.
PICCE: Obras para la Corrección De Conexiones Erradas en el Área de Influencia de Los Humedales De Burro, Techo Y Vaca, Localizados En La Localidad De Kennedy, Zona 5.
Identificación, Diseño y Corrección de Las Conexiones Erradas PICCE Zona 5 - Cuencas Tunjuelo y Fucha.

Pregunta.

15. “¿Cuál es el avance de las obras Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) para el periodo comprendido 2020 – 2024?”



SC701-1

Av. Calle 24 # 37-15. Código Postal: 111321.
PBX: (571) 3447000. www.acueducto.com.co
Bogotá D.C. - Colombia

MPFD0801F02-05



Oficio Concejo de Bogotá - Proposición 175/24 - Radicado E-2024-008638

Respuesta:

Para el periodo comprendido entre 2020 – 2024 las obras ejecutas:

AÑO	OBRA
2020	2 estructuras de separación
	3 rehabilitaciones de estructuras de alivio
2022	Manija De Interconexión
	1 rehabilitación de estructura de alivio
2023	1 rehabilitación de estructura de alivio

Cordialmente,

Natasha Avendaño García

Firmado por NATASHA AVENDAÑO GARCÍA
el 05/02/2024 a las 16:55:48 COT

NATASHA AVENDAÑO GARCÍA
Gerente General

Anexo: Cuadro en formato Excel. Pregunta 14

Revisó/Aprobó: Octavio Augusto Reyes, Gerente Corporativo Ambiental

Aprobado por OCTAVIO AUGUSTO REYES
AVILA
el 05/02/2024 a las 16:44:35 COT

Revisó: Nicolás Aparicio – Asesor Gerencia General.

Leído por NICOLÁS FERNANDO APARICIO ALVARADO
el 05/02/2024 a las 16:09:00 COT



SC701-1

Av. Calle 24 # 37-15. Código Postal: 111321.
PBX: (571) 3447000. www.acueducto.com.co
Bogotá D.C. - Colombia

MPFD0801F02-05

