
	FORMATO		Revisado	
			Aprobado	
	HOJA DE VIDA EQUIPOS		Fecha de revisión:	

DATOS DE LA SEDE				
NOMBRE DE LA SEDE: CONSERVATORIO JAVIER DE NICOLÓ			UBICACIÓN: Diagonal 18 No. 16 A 13 Los Mártires La Favorita.	
CIUDAD: BOGOTÁ D.C.				
FECHA DE INSTALACION: CONSTRUCCION Consumo aproximadamente 28–30 litros/hora				

INFORMACIÓN TÉCNICA				
Nombre del equipo:	Marca	Capacidad:	No. Inventario	No. Serie
PLANTA ELECTRICA 640831	RENTAL 220 ENDRESS	150 KVA	640831	H051575

ESTADO DEL EQUIPO: Bueno <input checked="" type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Malo <input type="checkbox"/> Desarmado <input type="checkbox"/>				
---	--	--	--	--

DETALLE DEL MANTENIMIENTO: Preventivo <input checked="" type="checkbox"/> Correctivo <input type="checkbox"/> Instalación <input type="checkbox"/> Desmontaje <input type="checkbox"/>				
--	--	--	--	--

FALLAS DETECTADAS				
Depreciación <input type="checkbox"/>	Mala operación <input type="checkbox"/>	Mal instalado <input type="checkbox"/>	Accesorios <input type="checkbox"/>	
Desconocida <input type="checkbox"/>	Sin fallas <input checked="" type="checkbox"/>			

OBSERVACIONES				
Tras realizar la revisión técnica de la planta eléctrica de respaldo, se determinó que se encuentra en buen estado operativo , con todos los parámetros en valores normales y sin presentar fallas que comprometan su funcionamiento. Mantenimiento Preventivo Semestral: Realizar un mantenimiento preventivo cada seis meses				