
	FORMATO		Revisado	
			Aprobado	
	HOJA DE VIDA EQUIPOS		Fecha de revisión:	

<b>DATOS DE LA SEDE</b>				
<b>NOMBRE DE LA SEDE:</b> SEDE ADMINISTRATIVA		<b>UBICACIÓN:</b> UBICACIÓN: Cra 27A No 63B – 07, Barrio Benjamín Herrera, Bogotá, D.C.		
<b>CIUDAD:</b> BOGOTÁ D.C.				
<b>FECHA DE INSTALACION:</b> 20/12/2018 Consumo: aproximadamente 22–25 litros/hora				

<b>INFORMACIÓN TÉCNICA</b>				
<b>Nombre del equipo:</b> PLANTA ELECTRICA	<b>Marca</b> POWERGEN	<b>Capacidad:</b> 125 KVA	<b>No. Inventario</b> 640831	<b>No. Serie</b> M-78517523 G-181609
<b>ESTADO DEL EQUIPO:</b> Bueno <input checked="" type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Malo <input type="checkbox"/> Desarmado <input type="checkbox"/>				
<b>DETALLE DEL MANTENIMIENTO:</b> Preventivo <input checked="" type="checkbox"/> Correctivo <input type="checkbox"/> Instalación <input type="checkbox"/> Desmontaje <input type="checkbox"/>				
<b>FALLAS DETECTADAS</b>				
Depreciación <input type="checkbox"/>	Mala operación <input type="checkbox"/>	Mal instalado <input type="checkbox"/>	Accesorios <input type="checkbox"/>	
Desconocida <input type="checkbox"/>	Sin fallas <input checked="" type="checkbox"/>			
<b>OBSERVACIONES</b>				
<b>Condición General de la Planta de Respaldo:</b> La planta eléctrica de respaldo está en buenas condiciones operativas y es funcional para atender emergencias de manera adecuada. <b>Mantenimiento Preventivo Semestral:</b> Realizar un mantenimiento preventivo cada seis meses				