

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTA ELECTRICA**

SE HIZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTA ELECTRICA CON LOS SIGUIENTES DATOS TECNICOS Y OBSERVACIONES.

FECHA 04/01/2025	EDIFICIO Unicampus	MARCA GENERADOR Stamford	MODELO/SERIE GENERADOR HC1404D1L-1513E
MARCA MOTOR Cummins	MODELO/SERIE MOTOR NTA-855-	KW/KVA 375	LECTURA HOROMETRO .
SISTEMA DE LUBRICACION REVISION NIVEL DE ACEITE, REVISION FILTROS, REVISION CONECCIONES	SISTEMA DE COMBUSTIBLE REVISION UNIONES, VERIFICAR ACELERACION	ADMISION DE AIRE REVISION ASPAS , REVISION DE CONEXIONES	SISTEMA DE ENFRIAMIENTO REVISION PRESION DE ACEITE, REVISION TEMPERATURA MOTOR, REVISION AMPERAJE, REVISION VOLTAJE, REVISION ESTADO RADIADOR

<b>CORRIENTE DIRECTA</b> REVISION CARGADOR DE BATERIA, REVISION ACIDO DE BATERIA	<b>CORRIENTE ALTERNA</b> REVISION AMPERIMETRO, REVISION FRECUENCIMETRO, REVISION VOLTIMETRO, REVISION CABLEADO GENERAL, REVISION CONTACTORES	<b>NIVEL DE ACPM</b> FULL	<b>DATOS FILTROS</b> A CONTINUACION SE RELACIONARAN LA CANTIDAD,MARCA Y REFERENCIAS DE LOS FILTROS DE ACEITE,AGUA, AIRE Y COMBUSTIBLE  Fleetguard FS1212/ELEMFIL 1- 14UNF/IFL FO3000 /FLEETGUARD DSA4
<b>OBSERVACIONES GENERALES</b> Se hizo mantenimiento preventivo en la planta eléctrica y se encuentra en buen estado tiempo de prueba 8 minutos			
6) FOTO			



HORA DE ENTRADA  
00:00

HORA DE SALIDA  
00:00

FIRMA TECNICO

Firmado por: Brayan Quiroz,  
Documento: 00

FIRMA ENCARGADO

Firmado por: Carlos Daza,  
Documento: 0